

FRIGORIFERO DIGITALE

LEGENDA

- MA : MORSETTIERA PRINCIPALE
C1 : CONTATTORE (1)
E2 : TERMOSTATO CONTROLLO SBRINAMENTO (OPEN +40°C
- CLOSE +30°C)

M1 : COMPRESSORE (1)
M2 : VENTILATORE CONDENSATORE (1)
M3-1/2 : VENTILATORE CELLA
MP : TERMOREGOLATORE DIGITALE
R1 : RESISTENZA CORNICE MOBILE (X)
R2 : RESISTENZA DI SBRINAMENTO
R4 : RESISTENZA EVAPORAZIONE ACQUA (OPZIONALE)
S1 : SENSORE DI TEMPERATURA CELLA
S2 : SENSORE DI TEMPERATURA EVAPORATORE
V1 : ELETTRORVALVOLA

(X) : VEDERE TABELLA
(1) : A CARICO DELL'INSTALLATORE

DIGITAL REFRIGERATOR

LEGEND

- MA : MAIN TERMINAL BOARD
C1 : CONTACTOR
E2 : DEFROST CONTROL THERMOSTAT (OPEN +40°C
- CLOSE +30°C)

M1 : COMPRESSOR (1)
M2 : CONDENSER FAN (1)
M3-1/2 : STORAGE COMPARTMENT FAN
MP : DIGITAL THERMOREGULATOR
R1 : DOOR HEATING ELEMENT (X)
R2 : DEFROST HEATING ELEMENT
R4 : EVAPORATION HEATING ELEMENT (OPTIONAL)
S1 : CELL TEMPERATURE SENSOR
S2 : EVAPORATOR TEMPERATURE SENSOR
V1 : SOLENOID-VALVE

(X) : SEE TABLE
(1) : THE RESPONSABILITY IS
OF THE INSTALLER

ARMOIRE FRIGORIFIQUE AVEC
CONTROL DIGITAL

LEGENDE

- MA : PLAQUE A BORNES PRINCIPALE
C1 : CONTACTEUR
E2 : THERMOSTAT CONTROLE DEGIVRAGE (OPEN +40°C
- CLOSE +30°C)

M1 : COMPRESSEUR (1)
M2 : VENTILATEUR CONDENSEUR (1)
M3-1/2 : VENTILATEUR CELLULE
MP : MICROPROCESSEUR DIGITAL
R1 : CORDON CHAUFFANT ENCADREMENT PORTE (X)
R2 : RESISTANCE DEGIVRAGE
R4 : RESISTANCE EVAPORATION EAU (EN OPTION)
S1 : SONDE DE TEMPERATURE CELLULE
S2 : SONDE DE TEMPERATURE EVAPORATEUR
V1 : ELECTROVALVE

(X) : VOIR LE TABLEAU
(1) : A LA CHARGE DE L'INSTALLATEUR

KUEHLSCHRANK MIT DIGITALER
KONTROLLEINRICHTUNG

BESCHREIBUNG

- MA : HAUPTKLEMMBRETT
C1 : SCHALTRELAIS
E2 : ABTAUUNG KONTROLLE-THERMOSTAT (OPEN +40°C
- CLOSE 30°C)

M1 : KOMPRESSOR (1)
M2 : VERFLUESSIGERVENTILATOR (1)
M3-1/2 : KUEHLRAUM-VENTILATOR
MP : TEMPERATURREGLER
R1 : TUERRAHMEN-HEIZKABEL (X)
R2 : ABTAUUNG-HEIZSTAB
R4 : TAUWASSERVERDUNSTUNGS-EINRICHTUNG (OPZIONAL)
S1 : TEMPERATUR FUEHLER CELL
S2 : TEMPERATUR FUEHLER EVAPORATOR
V1 : SOLENOIDVENTIL

(X) : SIEHE TABELLE
(1) : ZU LASTEN DER INSTALLATOR

	TN	BT
MA	X	X
C1		X
M1	X	X
M2	X	X
M3-1/2	X	X
MP	X	X
R1		X
R2	X	X
R4	X	X
S1	X	X
S2	X	X
V1	X	X

