

- ☐ **Untergrund**  
Der Boden muss unbedingt eben sein.  
Die Aufstellungsfläche muss mindestens B 900 x T 1850 mm groß sein.
- ☐ **Umgebungstemperatur**  
Von mindestens +10°C bis maximal +42°C.
- ☐ **Belüftung**  
Es muss ein gut belüfteter, trockener Raum vorhanden sein. Keine Wärmequellen (z.B.: Heizung, Backofen, Spülmaschine,...) in unmittelbarer Nähe.
- ☐ **Deckenhöhe**  
Die Deckenhöhe muss mindestens 2840 mm betragen.  
Die Luftzirkulation darf im Bereich oberhalb des Gerätes nicht unterbrochen werden (z.B.: Sichtblende, Rohre,...).
- ☐ **Tauwasserablauf**  
Es ist ein bauseitiger Tauwasserablauf (32 mm) erforderlich.  
Der Ablauf muss mit einem Geruchsverschluss ausgestattet sein.
- ☐ **Wasserzulauf**  
Es ist ein bauseitiger Wasserzulauf (3/4") erforderlich.  
Der Wasserdruck muss 1 bar bis 10 bar betragen.  
Die Leitfähigkeit des Wassers muss 50 bis 800 nS/cm betragen.
- ☐ **Netzanschluss**  
230V / 50 Hz  
Absicherung mindestens 16 A

**Einbringmaß: 2480 mm**



**Die vorgenannten Voraussetzungen müssen erfüllt sein, um den einwandfreien Betrieb des Gerätes zu gewährleisten.**

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Objekt             | _____ |
| Strasse            | _____ |
| PLZ / Ort          | _____ |
| Ansprechpartner    | _____ |
| Tel / Fax / E-Mail | _____ |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Handelspartner     | _____ |
| Ansprechpartner    | _____ |
| Datum/Unterschrift | _____ |