

Parâmetros de Programação dos Controladores
Paramètres De La Programmation Du Contrôleur
Controller's Programing Parameters
Parameter Programmierung Des Controller

N.º PPC00230.03

Modelo/Modèle/Model/Modell		Linha/Ligne/Line/Zeile					
O6		SMART					
Parâmetros/Paramètres/Parameters/Parameter							
SP							-20
		Tipo Tapent Type Schreiben	Min Min Min Min	Max Max Max Max	Un Un Un Maß	Def Def Def Def	Novo Nouveau New Neu
Parâmetros de Regulação das Sondas Paramètres Regulateurs des Sondes Temperature Probe Management Parameters Temperaturparameter den Sonden							
/3	Resposta da Sonda no Display Réponse de la Sonde sur l'Ecran Probe Display Response Sondeantwort auf dem Schirm	C	0	15	-	0	4
/A3	Configuração da Sonda 3 Configuration de la Sonde 3 Configuration of Probe 3 Konfiguration der Sonde 3	C	0	4	-	0	3
Parâmetros de Regulação Paramètres Regulateur Regulator Parameters Temperaturparameter							
rd	Regulador Diferencial Régulateur de Différentiel Differential Regulator Regler Differential	F	0.1	20	°C/°F	2	3
Parâmetros de Gestão do Compressor Paramètres de la Gestion du Compresseur Compressor Management Parameters Parameter von der Verwaltung des Kompressors							
c0	Atraso do arranque do compressor e da ventoinha Retard du démarrage du compresseur et de l'hélice Compressor and fan delay on start-up Verspätung der Start vom Kompressor und Ventilator	C	0	15	min	0	1
Parâmetros das Descongelações Paramètres Du Dégivrage Defrosting Parameters Entfrostenparameter							
d0	Tipo de Descongelação Mode De Dégivrage Defrost Type Entfrostenart	C	0	4	flag	0	1
dl	Intervalo Entre Descongelações Intervalle Entre Deux Dégivrages Time Interval Between Two Defrost Cycles Abtauintervall Zwischen Zwei Abtauperioden	F	0	250	hrs	8	5
dt1	Temperatura de Fim de Descongelação Température de Fin de Dégivrage End Defrost Temperature Abtauendetemperatur	F	-50	200	°C/°F	4	8
dP1	Duração Máxima da Descongelação Durée Maximum du Dégivrage Maximum Duration of the Defrosting Maximum Entfrosten Dauer	F	1	250	min	30	15
dd	Tempo de Goteio Temps d'égoutture Dripping time F Bratenfettzeit	F	0	15	min	2	3

Parâmetros de Programação dos Controladores
Paramètres De La Programmation Du Contrôleur
Controller's Programing Parameters
Parameter Programmierung Des Controller

N.º PPC00230.03

		Tipo Tapent Type Schreiben	Min Min Min	Max Max Max	Un Un Un Maß	Def Def Def Def	Novo Nouveau New Neu
d3	Atraso de Inicio de Descongelação Retard du Démarrage du Dégivrage Defrost Start Delay Verspätung der Start von der Abtauung	C	0	250	min	0	1
Parâmetros de Alarme Paramètres de l'Alarme Alarm Management Parameters Alarmparameter							
A5	Configuração da Entrada Digital 2 Configuration de l'Entrée Digitale 2 2 Digital Input Configuration Konfiguration der Digitaleingabe 2	C	0	14	--	0	11
AC	Alarme de Alta Temperatura do Condensador Alarme de Haute Température du Condenseur High Condenser Temperature Alarm Alarm der kondensatorhochtemperatur	C	0	200	°C/°F	70	75
AE	Diferencial do Alarme de Alta Temperatura do Condensador Différentiel de l'Alarme de Haute Température du Condenseur High Condenser Temperature Alarm Differential Differentialalarm der Kondensatorhochtemperatur	C	0	20	°C/°F	5	10
AF	Tempo de Luz acesa Durée de Lumière Allumée Light Sensor ON Time Angeschaltete Licht Laufzeit	C	0	250	Sec	0	30
Parâmetros de Gestão da Ventoinha do Evaporador Paramètres de Gestion de l'Hélice de l'Evaporateur Evaporator Fan management Parameters Managementparameter des Verdampferventilators							
F0	Gestor da Ventoinha Gestion de l'Hélice Fan Management Ventilatormanagement	C	0	2	flag	0	2
F1	Temperatura de Inicio de Funcionamento da Ventoinha Température de Début du Fonctionnement de l'Hélice Fan Start Temperature Temperatur Betriebsbeginn des Ventilatoren	F	-50	200	°C/°F	5	5
F2	Ventoinha Desligada com Compressor Desligado Hélice Eteinte avec Compresseur Eteint Fan OFF with Compressor OFF Ausgeschalteter Ventilator mit Ausgeschaltetem Kompressor	C	0	1	flag	1	1
H1	Funcionalidade do Relé 4 Fonctionnalité du Relais 4 Function of Relay 4 Relais 4 Funktionalität	C	0	13	flag	1	3

Nota: Para os restantes parâmetros, assumem-se os valores indicados na coluna "DEF" do manual de instruções do microprocessador.

Note: Pour les paramètres restants, les valeurs indiquées dans la colonne "DEF" du manuel d'instructions du microprocesseur sont supposées.

Note: For the remaining parameters, the values indicated in the column "DEF" of the manual of instructions of the microprocessor are assumed.

Beachten: Für die restlichen Parameter die Werte angezeigt im Spaltec "DEF" vom Handbuch der Anweisungen des Mikroprozessors werden angenommen.