

Parâmetros de Programação dos Controladores
Paramètres De La Programmation Du Contrôler
Controller's Programing Parameters
Parameter Programmierung Des Controller

N.º PPC00097.02

Modelo/Modèle/Model/Modell **Linha/Ligne/Line/Zeile**

Q2 STD

St Set Point -20°C

Tipo	Min	Max	Un	Def	Novo
Tapent	Min	Max	Un	Def	Nouveau
Type	Min	Max	Un	Def	New
Schreiben	Min	Max	Maß	Def	Neu

Parâmetros de Regulação
 Paramètres Regulateur
 Regulator Parameters
 Temperaturparameter

rd	Regulador Diferencial Régulateur De Differential Differential Regulator Regler Differential	F	0	199	°C/°F	2.0	4
----	--	---	---	-----	-------	-----	---

Parâmetros do Compressor
 Paramètres Compresseur
 Compressor Parameters
 Kompressorparameter

C0	Atraso no Arranque do Compressor Após Arranque da Unidade Le retard de la mise en marche du compresseur après brancher l'unité Compressor start delay after turn on unit Kompressoranfangsverzögerung nach schalten Maßeinheit ein	C	0	15	min	0	1
C2	Tempo mínimo de paragem do compressor Temps minimum de coupure du compresseur Compressor shutdown minimum time Mindest- stillstandszeit des verdichters	C	0	15	min	0	2

Parâmetros das Descongelações
 Paramètres du Dégivrage
 Defrosting Parameters
 EntfrostenParameter

d0	Tipo de descongelação Mode de dégivrage Type of defrost Art der Abtauung	C	0	3	flag		1
dl	Intervalo Entre Descongelações Intervalle Entre Deux Dégivrages Time Interval Between Two Defrost Cycles Abtauintervall Zwischen Zwei Abtauperioden	F	0	199	hrs	8	4
Dt	Temp. de fim de descongelação Température de fin de dégivrage End defrost temperature Temp. bei Abtauende	F	-50	199	°C/°F	4	6
Dp	Duração Máxima da Descongelação Durée Maximum du Dégivrage Maximum Duration of the Defrosting Maximum Entfrosten Dauer	F	1	199	min	30	15
dd	Tempo de Goteio Temps d'égoutture Dripping Time Bratenfettzeit	F	0	15	min	2	1

Parâmetros de Programação dos Controladores
Paramètres De La Programmation Du Contrôler
Controller´s Programing Parameters
Parameter Programmierung Des Controller

N.º PPC00097.02

Modelo/Modèle/Model/Modell	Linha/Ligne/Line/Zeile
Q2	STD

Parâmetros/Paramètres/Parameters/Parameter

Tipo	Min	Max	Un	Def	Novo
Tapent	Min	Max	Un	Def	Nouveau
Type	Min	Max	Un	Def	New
Schreiben	Min	Max	Maß	Def	Neu

Parâmetros dos Ventiladores
 Paramètres du Ventilateurs
 Fans Parameters
 Ventilatorenparameter

F2	Paragem dos Ventiladores Quando Compressor Desligado (0=Não, 1=Sim) Arrêt du Ventilateur Quand Compresseur Debranché (0=Non, 1=Oui) Fans OFF When Compressor OFF (0=NO, 1=YES) Ventilatoren Weg, Wenn Kompressor Weg von (0=NEIN, 1=JA)	C	0	1	flag	1	0
-----------	--	---	---	---	------	---	----------

Parâmetros dos Alarmes
 Paramètres d'Alarmes
 Alarm Parameters
 Warnungenparameter

A4	Configuração para Multifunção Configuration pour Multifuntion Multifunction Configuration MultifunktionsKonfiguration	C	0	9	flag	0	9
-----------	--	---	---	---	------	---	----------

Parâmetros de configuração geral
 Paramètres de configuration générale
 General configuration parameters
 Generelle konfigurationparameters

H1	Resistência da porta Resistance de la porte Door Resistance Verstärkung der tur	C	0	10	flag	1	8
H5	Auxiliar da iluminação Light auxiliary Hilfskraft des lichts	C	0	10	-	3	9
H6	Bloqueio da tecla "AUX" Blocage de la touche "AUX" Mute of the key "AUX" Sperre der taste "AUX"	C	0	255	-	0	32

Nota: Para os restantes parâmetros, assumem-se os valores por defeito indicados na coluna "DEF" do manual de instruções do microprocessador.

Note: Pour les paramètres restants, les valeurs indiquées dans la colonne "DEF" du manuel d' instruction du microprocesseur sont assumés par défaut.

Note: For the remaining parameters, the values indicated in the column "DEF" of the manual of instructions of the microprocessor are assumed by default.

Beachten: Für die restlichen parameter die werte angezeigt im spaltec "DEF" vom handbuch der anweisungen der mikroprozessors werden angenommen durch rückstellung.